



低圧スマートメータ 最終更新:2018.06.11

No.	電力会社名称	ルータ下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	瞬時電力計測値 実装有無 (機器オブジェクトEPC=E7)	コンソ/webページ 認証登録番号 *10	Firmware 更新状態
1	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019	2015.06.12(ルート経由更新)
2	東京電力	Wi-SUN	100V (1P2W 100V 30A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.07	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019	2015.06.12(ルート経由更新)
3														
4	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016	(2015.10.23更新せず旧いReleaseDのまま残した)
5	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseG	有	PZ-000016	2015.10.23(手作業更新:ReleaseD→ReleaseG)
6	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005	
7	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005	
8	関西電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	日本電気株式会社	TWL2-92	0x000009 日本電気	0x000009 日本電気	0x0288	2015.09	Ver.1.10	ReleaseE	有	PZ-000004	2015.09.29(通信部交換)
9	関西電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	TWLT-PL				2014.09			有	PZ-000008 ?	
10	沖縄電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	SJKOMWH81	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	?	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000012	2016.03.25(手作業更新)
11	四国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW220	0x00004E 四国電力	0x00004E 四国電力	0x0288	2014.11	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016 ?	2017.02.13(手作業更新)
12	九州電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000013 ?	2018.03.07(手作業更新), 2016.06.22(手作業設定)
13	九州電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA92	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000014 ?	2018.03.07(手作業更新), 2016.06.22(手作業設定)
14	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-COM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2016.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000020	
15	北海道電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW150	0x0000B8 北海道電力	0x0000B8 北海道電力	0x0288	2016.12	Ver.1.01	ReleaseD	有	PZ-000016 ?	
16	中国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-900F-CW130	0x0000B5 中国電力	0x0000B5 中国電力	0x0288	2017.06		ReleaseG	有	PZ-000034	

\*10 エコネットコンソーシアムHPの認証済み機器リストより、AIF仕様 認証登録番号を記載。 実機に記載がある「通信部製品番号」とコンソーシアムHPの「製品品番」より紐付け。「？」記載のあるものは「通信部製品番号」と「製品品番」が完全一致しないもの。

改訂履歴

- 2016.02.01 新規作成
- 2016.03.24 メーカーコード、Ver情報、規格Ver情報、瞬時電力計測値 実装有無 (AppendixEまでは必須プロパティでない、F以降は必須プロパティ)を追加 (Wi-SUNのみ、G3-PLCは近日追加予定)
- 2016.09.21 No.11「九州電力」を追加。
- 2016.10.04 「コンソ/webページ認証登録番号」を追加。
- 2017.02.21 低圧スマートメータ実機追加、問題総括での実機対応No.注記
- 2017.02.22 低圧スマートメータ実機の並び順とNo.を、
- 2017.10.26 低圧スマートメータNo.14東京電力を追加
- 2018.01.16 低圧スマートメータNo.15北海道電力を追加(メーカーコード、Ver情報、規格Ver情報、瞬時電力計測値 実装有無は近日追加予定)
- 2018.01.23 北海道電力メーカーコード追加
- 2018.06.11 中国電力追加、製造年月追加

高圧スマートメータ 最終更新:2018.12.26

No.	電力会社名称	ルータ下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	コンソ/webページ 認証登録番号 *10
H01	東京電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	株式会社東芝	SM-3GETH1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x028A	-	Ver. 1.10	ReleaseF	PZ-000023
H02	中部電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	三菱電機株式会社	SKN170XA	0x0000A3 中部電力	0x0000A3 中部電力	0x028A	(2018年11月)	Ver. 1.11	ReleaseF	PZ-000021

改訂履歴

- 2017.10.26 新規作成
- 2018.12.26 H02中部電力追加