

HEMS認証支援センター機器リスト

本資料には、HEMS認証支援センターにて保有する(借用機器含む)機器について、「通信で取得したデータ」と「エコーネットコンソーシアムHPの認証済み機器リストの情報」を記載しています。

一般機器

最終更新: 2020.01.17

No	ELクラス	メーカ	型番 *1	機器名(品名) *2	接続方法	台数	メーカコード (ノードプロファイル) *3	メーカコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	コンソWebページ 認証登録番号 *9	入手方法	アダプタ外付け 有/無	備考
1	一般照明	東芝ライテック	LEDD8501-LT1	LED照明器具(ダウンライト)	Ethernet	2	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0290	2013.05.17	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000052	市販品購入	有	
2	換気扇	三菱電機	HM-E102 / HM-O1C-R	レンジフード換気扇	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0133	2014.09.02	Ver.1.10	ReleaseD	?	市販品購入	有	
3	コントローラ	東芝ライテック	HEM-GW13A	HEMS GW	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x05ff	2013.03.12	Ver.1.01	ReleaseC	GZ-000137	市販品購入	有	HEMS GWのLANポートに他社のコントローラを接続すると、GWに接続されているBluetooth機器と通信可能
4	蓄電池	東芝ライテック	ENG-B8630A1	蓄電池	Ethernet	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x027d	2012.08.09	Ver.1.01	ReleaseA	GZ-000002	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
5	分電盤	東芝ライテック	HEM-EM31A	エネルギー計測ユニット	Bluetooth	1	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0287	2012.08.09	Ver.1.01	ReleaseA	GZ-000002	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
6	冷凍冷蔵庫	東芝ライフスタイル	GR-G51EXV	冷凍冷蔵庫	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03b7	—	Ver.1.10	ReleaseC	JZ-000002	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
7	洗濯乾燥機	東芝ライフスタイル	TW-Z96X1	ドラム式洗濯乾燥機	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03d3	—	Ver.1.10	ReleaseC	JZ-000004	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
8	コントローラ	ユビキタス	—	Ubiquitous ECHONET Lite Controller Application Framework	WiFi	1	0x000053 ユビキタス	0x000053 ユビキタス	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseC	KZ-000005	市販品購入	無	Androidアプリ
9	コントローラ	ユビキタス	—	エネホバ	WiFi	1	0x0000aa テンフィートライト	0x0000aa テンフィートライト	0x05ff	—	Ver.1.11	ReleaseE	KZ-000010	市販品購入	有	Androidアプリ
10	コントローラ	メディオテック	—	エネホバ	WiFi	1	0x000000 —	0x000000 —	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseA	?	市販品購入	有	Androidアプリ
11	電気掃除機	東芝ライフスタイル	VG-RXC1	ロボットクリーナー	Bluetooth	1	0x000069 東芝ライフスタイル	0x000069 東芝ライフスタイル	0x03cb	—	Ver.1.10	ReleaseE	?	市販品購入	有	Androidアプリ
12	—	—	—	—	Ethernet/WiFi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	コントローラ	ユビキタス	—	HEMSコントローラ(ハウスマイルナビ)	WiFi	1	0x000072 エナリス	0x000072 エナリス	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseD	GZ-000074	市販品購入	有	
15	コントローラ	ユビキタス	—	エナリス	WiFi	1	0x000072 エナリス	0x000072 エナリス	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseD	GZ-000047	市販品購入	有	
16	—	—	—	—	Ethernet	1	0x000081 岩崎通信機	0x000081 岩崎通信機	0x05ff	—	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000072	市販品購入	有	
17	電力量センサ	POWERTECH INDUSTRIAL	—	WiFiスマートタップ	WiFi	2	0x00007d POWERTECH INDUSTRIAL	0x00007d POWERTECH INDUSTRIAL	0x0022	—	Ver.1.10	ReleaseB	GZ-000103	市販品購入	有	
18	コントローラ	—	—	エネホバ	WiFi or Ethernet	1	0x00006f パツパロー	0x00006f パツパロー	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000054	市販品購入	有	無線ルーター、電力量センサ、家庭用エアコン、一般照明が制御可能。
19	コントローラ	シャープ	SHARP JH-RTP	電力見える化システム	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x05ff	—	Ver.1.01	ReleaseA	GZ-000020	市販品購入	有	Androidアプリ(専用端末)
20	浴室暖房乾燥機	三菱電機	HM-E102 / V-243BZ-LH	バス乾燥・暖房・換気システム	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0273	2014.09.02	Ver.1.10	ReleaseD	GZ-000184	市販品購入	有	
21	分電盤	HEMSコントローラ	E1400-Q1A	ECHONET Liteコントローラ(分電盤用モジュール)	Ethernet	2	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0273	—	—	—	HZ-000009	市販品購入	有	ミドルウェアアダプタ 記載内容はカタログより
22	家庭用エアコン	三菱電機	MSZ-JXV224 + HM-WF001	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0130	2013.12.12	Ver.1.10	ReleaseD	?	市販品購入	有	
23	家庭用エアコン	三菱電機	MSZ-221GDR + HEM-AC12A	家庭用エアコン + LANアダプター	Ethernet	2	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0130	2013.10.11	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
24	家庭用エアコン	ダイキン工業	F25P1R5 + BRP061A41	家庭用エアコン + LANアダプター	Ethernet/WiFi	1	0x000008 ダイキン工業	0x000008 ダイキン工業	0x0130	2013.01.01	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000046/GZ-000095	市販品購入	有	WiFiLANアダプタ(BRP051A (2013年 802.11b))も有り
25	家庭用エアコン	シャープ	AY-D22SX + HW-CA1	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0130	2013	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
26	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-Z22D + APS12B	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2014	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000118	市販品購入	有	(室内機のみ)
27	分電盤メータリング	河村電器産業	EN5Y 5160-3F	enステーション EcoEye	Ethernet	1	0x000063 河村電器産業	0x000063 河村電器産業	分電盤: 0x0287 太陽光: 0x0279 燃料電池: 0x027C	(初代 2014) 2018.02 置換	(Ver.1.01) Ver.1.11	(ReleaseB) ReleaseF	(GZ-000050)	市販品購入	無	
28	空気清浄機	シャープ	HW-A01 / KI-EX100	家庭用空気清浄機	WiFi	2	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0135	—	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000152	市販品購入	有	
29	コントローラ	西日本電信電話	HB-1000	光ボックス+	Ethernet/WiFi	1	0x000086 西日本電信電話	0x000086 西日本電信電話	0x05ff	2014年度	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000075	市販品購入	有	
30	テレビ	三菱電機	LCD-24L.B6	テレビ	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0602	2014.05.01	Ver.1.01	ReleaseC	GZ-000128	市販品購入	有	インターネット接続、デジタル放送受信必須、機器制御機能あり
31	冷凍冷蔵庫	三菱電機	HM-WF01 / MR-JX48LY	冷凍冷蔵庫	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x03b7	2014.01.06	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000079	市販品購入	有	
32	電気温水器	シャープ	—	エコキュート デモ機	Ethernet	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x02b6	9999.12.31	Ver.1.10	ReleaseD	?	市販品購入	有	
33	電気温水器	三菱電機	HM-WF001 / VEH-304HCC	床暖房システム	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x027a / 0x027b	2014.05.30	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000182	市販品購入	有	
34	換気扇	三菱電機	HM-WF001 / P-01CND4	換気システム	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0133	2014.05.30	Ver.1.10	ReleaseC	GZ-000088	市販品購入	有	
35	一般照明	東芝ライテック	LEDH82718XLC-LT3	LED照明器具(シーリングライト)	Bluetooth	6	0x00001b 東芝ライテック	0x00001b 東芝ライテック	0x0290	2014.08.21	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000149	市販品購入	有	
36	蓄電池	東芝ライフスタイル	00000000100	エナジーステーション タイプC	Ethernet	1	0x000078 日立マクセル	0x000078 日立マクセル	0x027d	2014.09.29	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000151	市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
37	住宅用太陽光発電	京セラパワコン	—	パワコン	Ethernet	1	—	—	0x0279	—	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	
38	—	—	—	—	Ethernet	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	分電盤メータリング	GWソーラー	—	AC計測ユニット	Ethernet	1	0x00005e GWソーラー	0x00005e GWソーラー	0x0287	—	Ver.1.10	ReleaseA	GZ-000065 GZ-000036	市販品購入	有	
40	電気温水器	東芝キヤリア	HWH-FB372G	給湯器	Bluetooth	1	0x00001b 東芝キヤリア	0x000017 東芝キヤリア	0x02b6	2013.11.10	Ver.1.01	ReleaseB	GZ-000023	2013.11市販品購入	有	HEMS GW経由でEthernetでアクセス可能
41	コントローラ	三菱電機	—	情報収集ユニット	Ethernet/WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x05ff	—	Ver.1.11	ReleaseF	?	市販品購入	有	
42	家庭用エアコン	パナソニック	CS-DX224C + CF-TA9 + CF-TG7B	家庭用エアコン + 無線アダプター + LANコンバーター	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x05ff / 0x0130	2013	Ver.1.11	ReleaseF(0x05ff01) ReleaseC(0x013001)	GZ-000182	市販品購入	有	(室内機のみ)
43	単機照明	パナソニック	LGB10812BLB1 + WTY5322W + MKN7531	LEDランプ + 調光スイッチ + 無線アダプター(LAN接続)	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0291 / 0x05ff	2016.01	Ver.1.10	ReleaseA(0x05ff01) ReleaseF(0x029101)	?	市販品購入	有	白熱電球 + 調光器 も接続
44	家庭用エアコン	日立アプライアンス	RAS-V22G + SP-EM1	家庭用エアコン + WiFiアダプター	Ethernet	1	0x000022 日立アプライアンス	0x000022 日立アプライアンス	0x0130	2017	Ver.1.11	ReleaseE	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
45	家庭用エアコン	パナソニック	CS-GX227C + CF-TA9 + CF-TG7B	家庭用エアコン + 無線アダプター + LANコンバーター	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0130	2017	Ver.1.11	ReleaseF(0x05ff01) ReleaseG(0x013001)	LZ-000015	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
46	家庭用エアコン	ダイキン工業	F22UTCAS + BRP072A44	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000008 ダイキン工業	0x000008 ダイキン工業	0x0130	2017	Ver.1.10	ReleaseC	?	市販品購入	有	(室内機のみ)
47	家庭用エアコン	シャープ	AY-G22D + HW-A01AY	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x0130	2017	Ver.1.10	ReleaseH	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
48	家庭用エアコン	東芝ライフスタイル	RAS-C225R + HEM-AC25A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	Wi-SUN for HAN	1	0x00001b 東芝ライテック	0x000069 東芝ライフスタイル	0x0130	2017	?	?	?	市販品購入	有	Wi-SUN for HAN 対応のコントローラのみ接続可能(東芝 HEM-GW16A F/W1.1.0以降、等)
49	家庭用エアコン	富士通ゼネラル	AS-C22H + OP-J03A	家庭用エアコン + WiFiアダプター	Ethernet	1	0x00008a 富士通ゼネラル	0x00008a 富士通ゼネラル	0x0130	2017	?	?	?	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
50	瞬間式給湯器 床暖房 電力量メータ 水流量メータ ガスメータ	リンナイ	—	瞬間式給湯器モコン: MBC-301VC (台所リモコン: MC-301VCと浴室リモコン: BC-300VCの組合せ) シングルハイブリッド給湯・暖房システム	WiFi (台所リモコンから)	1	0x000059 リンナイ株式会社	0x000059 リンナイ株式会社	瞬間式給湯器: 0x0272 床暖房: 0x0273 電力メータ: 0x0290 水流量メータ: 0x0281 ガスメータ: 0x0282	2017.11 2019.10.16 Firmware更新	Ver.1.12 → Ver. 1.13	LZ-000033	市販品購入	無	AIF認証品 (ヒートポンプをユーザークラスで装備)	
51	家庭用エアコン	国産品(三菱電機) ニュージーランド仕様	MSZ-GE25VAD2 + MAC-5681F-E	家庭用エアコン + WiFiアダプター	WiFi	1	0x000006 三菱電機	0x000006 三菱電機	0x0130	2017.12.04	Ver.1.12	ReleaseC	?	ニュージーランドで市販品購入	有	(室内機のみ)
52	家庭用エアコン	パナソニック	CS-X228C SCX1801	家庭用エアコン 「セレクトネット」コントローラ(ワイヤレス通信機2)	WiFi	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0130	2018	Ver.1.12	ReleaseI	LZ-000047	市販品購入	有	(室内機のみ) AIF認証品
53	電動雨戸・シャッター	文化シヤッター	+ マドマスター・スマートタイプ + ブリュノ・スマートタイプ	電動シャッター「マドマスター・スマートタイプ」 + 外付ブラインド「ブリュノ・スマートタイプ」	Ethernet/WiFi	1	0x000006 文化シヤッター	0x000006 文化シヤッター	0x0263	2018	Ver.1.10	ReleaseE	GZ-000246	市販品購入	有	電動雨戸・シャッタークラスのインスタンスとして、電動窓シャッターと外付ブラインドの2ヶのインスタンスが接続
54	分電盤	パナソニック	BHA35103T2	スマートコスモLAN通信型(アプリ対応)リミッタースペース付 主幹50A 分岐10+3 エコキュート20A+H30A	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0287	2017.10.17	Ver.1.11	ReleaseE	GZ-000229	市販品購入	有	
55	分電盤	パナソニック	BHM85101	スマートコスモ マルチ通信型リミッタースペース無 スタンダー	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x0287	2018.05.14	Ver.1.12	ReleaseJ	GZ-000229	市販品購入	有	
56	AISEG2	パナソニック	MKN704	AISEG2	Ethernet	1	0x00000b パナソニック	0x00000b パナソニック	0x05ff	2018	Ver.1.11	ReleaseG	GZ-000389	市販品購入	有	
57	光BOX	エヌ・ティ・ティ・コムウェア	HB-2000	光BOX+(EMS版)一式 (HB-2000) Bルート(Wi-SUN)有リ	Wi-Fi	1	0x000086 NTT西日本	0x000086 NTT西日本	0x05ff	2019.6	Ver.1.10	ReleaseG	GZ-000342	市販品購入	有	
58	電気温水器	東芝キヤリア	HWH-B376H +	給湯器 + 通信アダプタ	Ethernet	1	0x00001b 東芝キヤリア	0x000017 東芝キヤリア	0x02b6	2019.01.24	Ver.1.10	ReleaseK	?	No.40を置換	有	2019年6月14日現在、コンソWebページにはまだ記載はないが、認証登録番号は「GZ-000559」になると思われる。
59	蓄電池	シャープ	JH-WB1621 + JH-42JT2 + JH-RVA1 + JH-RVB1	4.2Wh蓄電池 + PV付蓄電池用パワコン + 計測制御ユニット + 機器連携コントローラ	Ethernet	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x027D + 0x05FF	2019.06.設置	Ver.1.12	ReleaseL	LZ-000090	市販品購入	有	AIF認証品
60	コントローラ	シャープ	JH-RVB1	機器連携コントローラ(No.59のコントローラ)	Ethernet	1	0x000005 シャープ	0x000005 シャープ	0x027D + 0x06FF							

低圧スマートメータ 最終更新:2018.06.11

No.	電力会社名称	Bルート下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	瞬時電力計測値 実装有無 (機器オブジェクトEPC-E7)	コンソwebページ 認証登録番号 *10		Firmware 更新状態
1	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019		2015.06.12(Aルート経由更新)
2	東京電力	Wi-SUN	100V (1P2W 100V 30A)	株式会社東芝	SM-3GCOM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2014.07	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000019		2015.06.12(Aルート経由更新)
3	(欠番)														
4	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016		(2015.10.23更新せず旧いReleaseDのまま残した)
5	中部電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-897F	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.01	Ver.1.10	ReleaseG	有	PZ-000016		2015.10.23/手作業更新.ReleaseD→ReleaseG)
6	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005		
7	中部電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	MM2334	0x0000a3 中部電力	0x0000a3 中部電力	0x0288	2015.02	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000005		
8	関西電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	日本電気株式会社	TWL2-92	0x000009 日本電気	0x000009 日本電気	0x0288	2015.09	Ver1.10	ReleaseE	有	PZ-000004		2015.09.29(通信部交換)
9	関西電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	TWL1-PL				2014.09			有	PZ-000008 ?		
10	沖縄電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	SJKOMNH91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	?	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000012		2016.03.25(手作業更新)
11	四国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW220	0x0000AE 四国電力	0x0000AE 四国電力	0x0288	2014.11	Ver.1.10	ReleaseD	有	PZ-000016 ?		2017.02.13(手作業更新)
12	九州電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000013 ?		2018.03.07(手作業更新)、2016.06.22(手作業設定)
13	九州電力	G3-PLC	100V (1P3W 100V/200V 60A)	富士通株式会社	KKMNA91	0x00004E 富士通	0x00004E 富士通	0x0288	2016.02	Ver.1.10	ReleaseF	有	PZ-000014 ?		2018.03.07(手作業更新)、2016.06.22(手作業設定)
14	東京電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	株式会社東芝	SM-COM1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x0288	2016.06	Ver.1.01	ReleaseF	有	PZ-000020		
15	北海道電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-896F-CW150	0x0000B8 北海道電力	0x0000B8 北海道電力	0x0288	2016.12	Ver.1.01	ReleaseD	有	PZ-000016 ?		
16	中国電力	Wi-SUN	100V (1P3W 100V/200V 60A)	三菱電機株式会社	FS-900F-CW130	0x0000B5 中国電力	0x0000B5 中国電力	0x0288	2017.06		ReleaseG	有	PZ-000034		

*10 エコーネットコンソーシアムHPの認証済み機器リストより、AIF仕様 認証登録番号を記載。 実機に記載がある「通信部製品番号」とコンソーシアムHPの「製品番号」より紐付け。「？」記載のあるものは「通信部製品番号」と「製品番号」が完全一致しないもの。

改訂履歴

- 2016.02.01 新規作成
- 2016.03.24 メーカーコード、Ver情報、規格Ver情報、瞬時電力計測値 実装有無 (AppendixEまでは必須プロパティでない、F以降は必須プロパティ)を追記 (Wi-SUNのみ、G3-PLCは近日追記予定)
- 2016.09.21 No.11「九州電力」を追加。
- 2016.10.04 「コンソwebページ認証登録番号」を追記。
- 2017.02.21 低圧スマートメータ実機追加、問題総括での実機対応No.注記
- 2017.02.22 低圧スマートメータ実機の並び順とNo.を、]
- 2017.10.26 低圧スマートメータNo.14東京電力を追加
- 2018.01.16 低圧スマートメータNo.15北海道電力を追加(メーカーコード、Ver情報、規格Ver情報、瞬時電力計測値 実装有無は近日追加予定)
- 2018.01.23 北海道電力メーカーコード追加
- 2018.06.11 中国電力追加、製造年月追記

高圧スマートメータ 最終更新:2018.12.26

No.	電力会社名称	Bルート下位層種別	メータ種類	通信部メーカー	通信部製品番号	メーカーコード (ノードプロファイル) *3	メーカーコード (機器オブジェクト) *4	クラスグループコード +クラスコード *5	製造 年月日 *6	Version情報 *7	規格Version情報 *8	コンソwebページ 認証登録番号 *10
H01	東京電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	株式会社東芝	SM-3GETH1	0x000016 東芝	0x000016 東芝	0x028A	—	Ver. 1.10	ReleaseF	PZ-000023
H02	中部電力	Ethernet (IPv6)	110V (3P3W) 5A	三菱電機株式会社	SKN170XA	0x0000A3 中部電力	0x0000A3 中部電力	0x028A	(2018年11月)	Ver. 1.11	ReleaseF	PZ-000021

改訂履歴

- 2017.10.26 新規作成
- 2018.12.26 H02中部電力追加